

**ВОЛХОВЕЦ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ



## ПАСПОРТ

**Двери противопожарные из древесины и  
древесных материалов  
ТУ 5361-004-82756511-2013**



Нормируемый предел огнестойкости  
EI-30

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия.

### 1. Общие положения

Двери противопожарные предназначены для заполнения дверных проемов в общественных и жилых зданиях, где требуется обеспечение безопасности людей и имущества при пожаре, и соответствуют требованиям Федерального закона №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

При покупке проверьте комплектность двери и отсутствие механических повреждений.

### Внимание!

Установку противопожарных дверей имеют право производить юридические или физические лица, имеющие лицензию на данный вид работ согласно Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 385.

Сборку дверного комплекта необходимо производить согласно «Рекомендации по установке противопожарных дверей».

Заполнение дверного проема должно быть выполнено огнестойкими материалами без пропусков.

От правильной установки двери зависит Ваша безопасность!

### 2. Основные технические характеристики

Двери противопожарные характеризуются предельным состоянием по огнестойкости не менее 30 минут (EI 30):

-потерей целостности (E) по ГОСТ Р 53307-2009;  
-теплоизоляционной способностью (I) вследствие повышения температуры на неотапливаемой поверхности конструкции по ГОСТ Р 53307-2009.

Двери противопожарные по конструкции могут быть выполнены:

- одностворчатыми или двустворчатыми;
- глухими или с остеклением.

### 3. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие дверей требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» при соблюдении правил монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации дверей – 3 года с даты продажи.

Средний срок службы дверей – 7 лет.

При отсутствии даты продажи, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

Изготовитель в период гарантийного срока эксплуатации обеспечивает бесплатный ремонт или замену в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Потребитель теряет право на гарантийный ремонт и обслуживание:

- в случае нарушения требований по монтажу, транспортировке, хранению и эксплуатации;

- в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия, повреждения или неисправности, произошедшего вследствие природных явлений или пожара и других форс-мажорных обстоятельств;

- в случае механического повреждения: в результате удара, падения, взаимодействия с любыми острыми предметами, порчи животными;

- в случае истечения гарантийного срока.

### 4. Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации не допускаются изменения конструкции противопожарной двери, влияющие на ее огнестойкие и эксплуатационные характеристики.

Дверь предназначена для эксплуатации внутри отапливаемых и вентилируемых помещений при следующих условиях: температуре от +18°C до +30°C, относительной влажности воздуха не более 50-80 %.

Поверхность дверей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, предназначенных для ухода за мебелью.

Не допускается грубое механическое воздействие на поверхность дверей. Не допускается воздействие на полотно агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей, масел), а также моющих средств содержащих абразивные составы. Не допускается длительное соприкосновение с водой. Изделия могут быть протёрты слегка влажной, отжатой тканью.

### 5. Свидетельство о приемке

Дверь противопожарная из древесины и древесных материалов изготовлена согласно: **ТУ 5361-004-82756511-2013**, принята и признана годной для эксплуатации.

Комплектность изделия (серии) приведена в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Код/модель двери	Вариант	Ед.изм.	Кол-во, шт.
1	Полотно дверное противопожарное глухое (ДГ), 36dB, шт.	0030АНШ.L.31.3.31.2.MXP.0020.0	8-20	шт.	1
2	Коробка дверная, противопожарная	КОРС01.30.10АНШ.L31.3.11.MXP.00	8-20	комп.	1
3	Цилиндр замка Hafele противопожарный двойной	ЦЗАМ002МХР2	-	шт.	1
4	Ручка противопожарная Hafele PDH4171	РУЧ002МХР2	-	шт.	1
5	Рекомендации по установке, шт.	-	-	шт.	1
6	Паспорт на дверь (партию дверей), шт.	-	-	шт.	1

Допускается оформление единого паспорта на партию дверей одного заказа при условии приемки ОТК всей партии по первому предъявлению.

**Заказ №** \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Дата выпуска:** « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Штамп ОТК:**

**Изготовитель**

ЗАО ПК «Волховец»

Адрес: Сырковское шоссе, 24, Великий Новгород, 173008

тел. +7 (8162) 94-46-46,

факс +7 (8162) 94-46-09

www.volhovec.ru